

Einsatz-Kurzberichte 2012

BMZ Brauerei Aying

Zeit: **Sonntag, 29. Januar 2012, 00:58 - 01:24 Uhr**

Ort: **Aying, Münchener Straße 21**

Alarmmeldung: **Brandmeldeanlage**

Einsatzstärke: **19 Mann**

Fahrzeuge: **LF 16/12, GW-L2, MTW 1, MTW 2**

Bemerkungen: Die Feuerwehr Aying wurde durch die automatische Brandmeldeanlage der Brauerei Aying alarmiert. Bei einer Veranstaltung im Schalander im 1. Obergeschoss löste ein automatischer Melder durch Zigarettenrauch aus. Das Schalander wurde durch den Atemschutztrupp der Feuerwehr kontrolliert und gelüftet. Anschließend wurde die Brandmeldeanlage wieder zurückgesetzt. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr Aying war nicht erforderlich.

